

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ивановской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
(городского округа Шуя, Шуйского и Савинского районов)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

город Шуя

(место составления акта)

« 22 » ноября 2019 г.

(дата составления акта)

12 часов 00 минут

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного пожарного надзора
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 114

По адресу/адресам: 155904, ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ШУЯ, ПЕРЕУЛОК 4-ЫЙ
ЛЕЖНЕВСКИЙ, ДОМ 6

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения о проведении проверки юридического лица, индивидуального
предпринимателя от 21.10.2019 года № 114 заместителя начальника ОНД и ПР (г.о. Шуя,
Шуйского и Савинского районов) УНД и ПР ГУ МЧС России по Ивановской области -
заместителя главного государственного инспектора г. Шуи, Шуйского и Савинского района по
пожарному надзору майора внутренней службы Коровина Романа Анатольевича

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКИЙ

САД № 19

(сокращенное наименование – МДОУ № 19)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"__" _____ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность: __ часа

"__" _____ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность: __ часа

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при
осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 19 рабочих дней, 15 часов

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы (г.о. Шуя,
Шуйского и Савинского районов) УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ивановско
области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении
выездной проверки): и.о. заведующей МДОУ № 19 Королёва С.А.

21.10.2019 С.А. Королёва

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
соответствии со статьёй 9 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите пра
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля» согласие проведения проверки в органа
прокуратуры не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее(ие) проверку начальник ОД ОНД и ПР (г.о. Шуя, Шуйского и Савинского районов) УНД и ПР ГУ МЧС России по Ивановской области – государственного инспектора г. Шуи, Шуйского и Савинского района по пожарному надзору майор внутренней службы Блинов Александр Валентинович

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: и.о. заведующей МДОУ № 19 Шарапова Светлана Александровна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

1. **выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):**

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и(или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
1.	Допускается эксплуатация эвакуационного выхода с высотой выхода в свету менее 1,9 метра (фактическая высота эвакуационного выхода из помещения № 3 в помещение № 5 согласно схемы технического паспорта 1-го этажа составляет в свету 1,843 метра)	п. 6.16 СНиП 21-01-97*, приняты и введены в действие с 1 января 1998 г. постановлением Минстроя России от 13.02.97 г. № 18-7; п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», утвержденный приказом МЧС России от 25.03.2009 №171.	юридическое лицо – МДОУ № 19
2.	Допускается загромождение пути эвакуации по коридору № 27 согласно схемы технического паспорта 1-го этажа шкафчиками для одежды	п. 36 п.п. «б» Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390	юридическое лицо – МДОУ № 19
3.	Не обеспечены помещения подвала защитой автоматической пожарной сигнализации	ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4 норм и правила пожарной безопасности 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»; п. А4, Приложение А (обязательное) свода правил СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические.	юридическое лицо – МДОУ № 19

		Нормы и правила проектирования" (утв. приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. N 175)	
4.	Не обеспечены помещения подвала, предназначенные для пребывания обслуживающего персонала защитой системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», табл. 1, п. 1 табл. 2 свода правил СП 3.13.130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности" (утв. и введен в действие приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. N 173), табл. 1, п. 6 табл. 2 НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»	юридическое лицо – МДОУ № 19
5.	Не обеспечены помещения подвала, предназначенные для пребывания обслуживающего персонала эвакуационным выходом	ч. 14 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	юридическое лицо – МДОУ № 19
6.	Допускается эксплуатация всех эвакуационных выходов в подвале ведущих к лестнице на первый этаж с высотой выходов в свету менее 1,9 метра (фактическая высота эвакуационного выхода из помещения № 4 в помещение № 5 согласно схемы технического паспорта подвала составляет в свету 1,62 метра; фактическая высота эвакуационного выхода из помещения № 5 в помещение № 7 согласно схемы технического паспорта подвала составляет в свету 1,74 метра; фактическая высота эвакуационного выхода из помещения № 7 на лестницу согласно схемы технического паспорта подвала составляет в свету 1,698 метра)	п. 6.16 СНиП 21-01-97*, приняты и введены в действие с 1 января 1998 г. постановлением Минстроя России от 13.02.97 г. № 18-7; п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», утвержденный приказом МЧС России от 25.03.2009 №171.	юридическое лицо – МДОУ № 19
7.	Не разделены помещения различных классов функциональной пожарной опасности, заполнение проема, ведущего в подвал, предназначенный для размещения помещений складского и производственного назначения выполнено не противопожарными дверями	ч. 1 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	юридическое лицо – МДОУ № 19

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

2. выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): вопрос не является предметом проверки:

3. выявлены факты невыполнения ранее выданного предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности (с указанием реквизитов выданных предписаний): вопрос не является предметом проверки:

4. нарушений не выявлено: нарушения указаны в пункте 1 настоящего акта:

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки) (журнал не представлен):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: предписание по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 22.11.2019 № 114/1/45 на 2 листе.

Подписи лиц, проводивших проверку: _____

А.В. Блинов

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): _____

и.о. заведующей МЯОУ № 19 Шаранова С.К.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«22» 11 2019 года

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ивановской области

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Иваново, ул. Диановых, д. 8-а. тел. (4932) 299-105, e-mail: 028@adminet.ivanovo.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы (г.о. Шуя, Шуйского и Савинского районов)

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Ивановская область, г. Шуя, ул. Кооперативная, д. 8. тел.: (49351) 3-71-14, e-mail: ond-shuya@yandex.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 114 / 1 / 45

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

МУНИЦИПАЛЬНОМУ ДОШКОЛЬНОМУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ

ДЕТСКОМУ САДУ № 19

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,
Фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора
г. Шуи, Шуйского и Савинского районов по пожарному надзору

(наименование органа ГПН)

№ 114 от " 21 " октября 20 19 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ
"О пожарной безопасности" в период с , 10 ч 00 мин. " 28 " октября 20 19 г. по
12 ч 00 мин. " 22 " ноября 20 19 г. проведена проверка (плановая выездная)

начальником ОД ОНД и ПР (г.о. Шуя, Шуйского и Савинского районов) УНД и ПР ГУ МЧС
России по Ивановской области – государственного инспектора г. Шуи, Шуйского и Савинского
района по пожарному надзору майором внутренней службы Блиновым Александром
Валентиновичем МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКИЙ САД № 19, расположенного по адресу: 155904, ИВАНОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ, ГОРОД ШУЯ, ПЕРЕУЛОК 4-ЫЙ ЛЕЖНЕВСКИЙ, ДОМ 6;

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,
проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с и.о. заведующей МДОУ № 19 Шараповой Светланой Александровной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной
безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Допускается эксплуатация эвакуационного выхода с высотой выхода в свету менее 1,9 метра (фактическая высота эвакуационного выхода из помещения № 3 в помещение № 5 согласно схемы технического паспорта 1-го этажа составляет в свету 1,843 метра)	п. 6.16 СНиП 21-01-97*, приняты и введены в действие с 1 января 1998 г. постановлением Минстроя России от 13.02.97 г. № 18-7; п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», утвержденный приказом МЧС России от 25.03.2009 №171.	01.11.2020 г.	
2.	Допускается загромождение пути эвакуации по коридору № 27 согласно схемы технического паспорта 1-го этажа шкафчиками для одежды	п. 36 п.п. «б» Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 (далее ППР в РФ)	01.11.2020 г.	
3.	Не обеспечены помещения	ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002	01.11.2020 г.	

	подвала защитой автоматической пожарной сигнализации	<p>№ 184ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4 норм и правила пожарной безопасности 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»; п. А4, Приложение А (обязательное) свода правил СП 5.13130.2009</p> <p>"Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" (утв. приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. N 175)</p>		
4.	Не обеспечены помещения подвала, предназначенные для пребывания обслуживающего персонала защитой системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	<p>ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», табл. 1, п. 1 табл. 2 свода правил СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности" (утв. и введен в действие приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. N 173), табл. 1, п. 6 табл. 2 НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»</p>	01.11.2020 г.	
5.	Не обеспечены помещения подвала, предназначенные для пребывания обслуживающего персонала эвакуационным выходом	<p>ч. 14 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p>	01.11.2020 г.	
6.	Допускается эксплуатация всех эвакуационных выходов в подвале ведущих к лестнице на первый этаж с высотой выходов в свету менее 1,9 метра (фактическая высота эвакуационного выхода из помещения № 4 в помещение № 5 согласно схемы технического паспорта подвала составляет в свету 1,62 метра; фактическая высота эвакуационного выхода из помещения № 5 в помещение № 7 согласно схемы технического паспорта подвала составляет в свету 1,74 метра; фактическая высота эвакуационного выхода из помещения № 7 на лестницу согласно схемы технического паспорта подвала составляет в свету 1,698 метра)	<p>п. 6.16 СНиП 21-01-97*, приняты и введены в действие с 1 января 1998 г. постановлением Минстроя России от 13.02.97 г. № 18-7; п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», утвержденный приказом МЧС России от 25.03.2009 №171.</p>	01.11.2020 г.	
7.	Не разделены помещения различных классов функциональной пожарной опасности, заполнение проема ведущего в подвал, предназначенный	<p>ч. 1 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p>	01.11.2020 г.	

	для размещения помещений складского и производственного назначения выполнено не противопожарными дверями			
--	--	--	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:


- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

начальник ОД ОНД и ПР (г.о. Шуя, Шуйского и Савинского районов) УНД и ПР ГУ МЧС России по Ивановской области – государственный инспектор г. Шуи, Шуйского и Савинского района по пожарному надзору майор внутренней службы Блинов Александр Валентинович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

“ 22 ” ноября 20 19 г.




(подпись)

М.Л.П.

Предписание для исполнения получил(а):


(подпись)

“ 22 ” 11 20 19 г.


(должность, фамилия, инициалы)